

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2

Znak: WG.301.13.2021

Dot: postępowania przetargowego sygn. ZP-271.13.2020

W związku z otrzymanym w dn. 15.01.2021r zapytaniem dotyczącym treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn. Przebudowa kotłowni gazowej SP Rzeplino i systemu ogrzewania lokali mieszkalnych, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2019r poz. 1843 z późn. zm.) poniżej udzielamy odpowiedzi:

Pytanie:

Czy lokalizacja zaprojektowanych kominów została uzgodniona z wytycznymi kominiarskimi?

Odpowiedź:

Informuję, że zaprojektowane kominy są kominami indywidualnymi i nie podlegają opinii kominiarskiej. Usytuowanie kominów jest w bezpiecznej odległości od okien umieszczonych na ścianie szczytowej budynku szkoły.

Zm. WÓJTA/GMNY

Grzegorz Kopyński
Zastępca Wójta

