



Dolice, 07.02.2014 r.

Wszyscy oferenci

Znak: ZP-271.2.2014/1
dot. postępowania ZP-271.2.2014

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) Gmina Dolice przedstawia poniżej otrzymane zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezina , gm. Dolice.

Pyt.1. Prosimy o potwierdzenie czy ilości podane w przedmiocie robót budowlanych poz.24-27 (posadzki) są prawidłowe.

Odp. W załączniku nr 11 do SIWZ w części dotyczącej robót budowlanych błędnie określono wielkości zakresu robót dla poz. 24-27.

Zamawiający dokona zmiany treści zał. 11 dot. robót budowlanych w zakresie poz. 24-27.

Pyt.2. Czy okna i drzwi zewnętrzne mają być brązowe z obydwu stron?

Odp. Należy uwzględnić stolarkę wykonaną od wewnątrz w kolorze białym, a od zewnątrz kolor brąz.

WÓJT GMINY
Grzegorz Brochocki