



Dolice, 13.02.2014 r.

### Wszyscy oferenci

Znak: WG.KS.033.8.14  
dot. postępowania ZP-271.2.2014

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm. ) Gmina Dolice przedstawia poniżej otrzymane zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezina , gm. Dolice.

Pyt.1. W opisie budowlanym dot. branży budowlanej w 10.0 Opis Architektury, 10.2 Kominy jest napisane: „Część wywietrzników wykonana z rur Spiro fi 150, zaizolowanych i obudowanych płytą g-k” Materiały do tego opisu są ujęte w kosztorysie. Czy zapis ten ma zostać ujęty w kosztorysie jeżeli tak to prosimy o określenie rodzaju i ilość materiału jaki należy doliczyć w kosztorysie.

Odp. Prosimy nie ujmować w kosztorysach oferowanych poz. Dot. obudowy wywietrzników wykonanych z rur Spiro ponieważ będą one montowane w suficie podwieszanym.

Pyt.2. W opisie budowlanym dot. branży budowlanej w 10.0 Opis Architektury, 10.5 Zabudowa pionów instalacyjnych i rur spustowych „zabudowę wykonać płytami GKFI gr. 1,25cm na konstrukcji stalowej z kształtowników C i U 50 (ocynkowanych) wypełnione wełną mineralną 5”. Pozycja nie ujęta w kosztorysie. Prosimy o określenie czy ma zostać ujęta w kosztorysie, jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości materiałów jakie należy doliczyć.

Odp. Prosimy nie ujmować w kosztorysach ofertowych pozycji dotyczącej obudowy pionów kanalizacyjnych.

Pyt.3. Na opisie znajdującym się na rysunkach w dokumentacji projektowej uwzględniony jest taki materiał jak: płyta OSB wodoodporna (dach) prosimy o podanie grubości materiału.

Odp. Prosimy uwzględnić płytę OSB o grubości 25 mm.

Pyt.4. Według zapisów z Dokumentacji Projektowej – rys.8A Zestawienie stolarki: drzwi Dz są uwzględnione z materiału PCV lub drewno, zaś w przedmiarze są uwzględnione jako aluminiowe. Jaki materiał należy przyjąć, z opisu czy przedmiaru? Prosimy o precyzyjne określenie wyboru materiału drzwi Dz.

Odp. Drzwi Dz należy przyjąć jako drzwi PVC.

Pyt.5. W opisie budowlanym dot. branży budowlanej w 10.0 Opis Architektury, 10.3 Izolacje w budynku mieszkalnym w izolacjach termicznych, ocieplenie ścian fundamentowych przyjęto styropian gr. 5cm, zaś na przekrojach (rys. 6A i 7A) dołączonych do dokumentacji projektowej uwzględniono styropian FS 20 o gr. 10cm. Prosimy o precyzyjne określenie grubości oraz rodzaju styropianu na ścianach fundamentowych.

Odp. Należy przyjąć styropian XPS o grubości 5 cm.

Pyt.6. W przedmiarze Ogólnobudowlanym w rozdziale 3 Warstwy posadzkowe i izolacyjne proszę o potwierdzenie prawidłowości metrażu pozycji 25-27 ( powinno być po 226,60m<sup>2</sup>).

Odp. Proszę przyjąć wielkości przedstawione w zmianie SIWZ z dn. 07.02.2014r. znak ZP-271.2.2014/2 zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dolice.

Pyt.7. Drzwi D3 o wym. 0,90x2,10 wg zestawienia stolarki drzwi przesuwne – brak bliższych szczegółów tj: płaskie czy harmonijkowe, jeżeli harmonijkowe to jaka powierzchnia w rozwinięciu, na jakich prowadnicach?

Odp. Należy przyjąć drzwi płaskie na prowadnicach systemowych w systemie naściennym z zabudową.

Z up. Wójta Gminy  
*Czesław Kopański*  
Zastępca Wójta