

Dolice, dnia 22.04.2011 r.

ZP - 271/02/07/11

Dotyczy: postępowania :“Etap IV Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Brańcin – Rzeplino oraz kanalizacja grawitacyjna w miejscowości Brańcin i w części miejscowości Rzeplino wraz z zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej od pierwszych studzienek na działkach do budynków w m. Brańcin i w części m. Rzeplino”.

Zamawiający Gmina Dolice na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113,poz.759) udziela wyjaśnienia na pytanie złożone przez oferenta:

Pytanie 1

W specyfikacji technicznej jako rury kanałowe przywołane są rury i kształtki z PVC KL.S kielichowe o sztywności obwodowej min 8KN/m², natomiast w projekcie budowlanym są rury PVC kl.N o SDR 41.

Proszę określić z jakich rur mają być wykonane rurociągi: z rur PVC SN8 SDR34 czy PVC KL.N SDR 41?

Odpowiedź:

Rurociągi mają być wykonane z rur PVC kl.S SDR34.

Z up. Wójta Gminy:

Czesław Kopacki
Zastępca Wójta