

Zmiana treści SIWZ (NR-2)

dotycząca prowadzonego postępowania na wykonanie rozbudowy remizy strażackiej
w miejscowości Dolice ul. Wiejska 39

Zamawiający działając na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 4 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wprowadza zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającą na doprecyzowaniu wymagań dotyczących bram garażowych przewidzianych do montażu w ramach zadania polegającego na rozbudowie remizy.

Brama musi spełniać niżej wymagane warunki:

- wytrzymałość na obciążenie wiatrowe – klasa 3 zgodnie z PN EN 12424
- wodoszczelność – klasa 3 zgodnie z PN EN 12425
- przepuszczalność powietrza – klasa 2 zgodnie z PN EN 12426
- izolacja akustyczna R=22dB zgodnie z PN EN 717-1
- izolacja cieplna zgodnie z PN EN13241 U nie większa niż 1,2 W/m²K
- brama wykonana z elementów stalowych ocynkowanych wypełnionych pianką poliuretanową bezfreonową o grubości min. 40mm kolor RAL 3000 (ognisty czerwony)
- przeszklenie w każdej bramie 3 x naświetla o wymiarach ok. 700 x 250 mm (w świetle szyby). Przeszklenie z tworzywa sztucznego w technologii DURATEC lub równoważne dwuszybowe o grubości łącznej 26 mm
- wysokość przeszklenia mierzona od posadzki do dolnej krawędzi przeszklenia nie mniejsza niż 2300 mm i nie więcej niż 2700 mm
- w jednej z bram (prawa) zamontowane drzwi przejściowe bez wystającego progu z samozamykaczem, klamka odlew stalowy lub aluminiowy, dwa zamki wpuszczane, szerokość otworu drzwiowego w świetle ościeżnicy 900-1000mm
- zabezpieczenie bram przed podważeniem
- napęd bram elektryczny z możliwością otwierania ręcznego bram w czasie zaniku napięcia elektrycznego,