

Dolice, 02.11.2009 r.

Znak: WG.KS-0156/187/09

Dot: postępowania ZP-340/13/2009 na wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Dolicach ul. Pyrzycka

Zamawiający, Gmina Dolice na podstawie art.38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm. udziela wyjaśnień na pytania złożone przez oferentów:

**Pytanie:**

W Opisie do projektu pkt- 5.1 płyta boiska określona jest nawierzchnia jaką należy wykonać CONIPUR SP jak i parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej zgodnie z tabelą zamieszczoną w Rekomendacji Technicznej wyrobu, a więc są to konkretne parametry nawierzchni sportowej wskazanego producenta. Wymaganie tak dużej ilości konkretnych parametrów uniemożliwia zaproponowanie innym oferentom nawierzchni równoważnych, co jest sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji która musi być przestrzegana zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

W związku z tym proszę o dopuszczenie nawierzchni o parametrze wydłużenie względne przy zerwaniu 70%, przyczepność do pokładu  $\geq 0,44$  Mpa, odporność na starzenie w warunkach sztucznych  $4\pm 5$ , co pozwoli na zaproponowanie produktów o równoważnej jakości innych producentów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza użycie nawierzchni innych producentów, w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załączników po określeniu CONIPUR SP należy dodać lub równoważne.

Zamawiający dopuszcza użycie nawierzchni która posiada:

- wydłużenie względne przy zerwaniu nie mniejsze niż 50%,
- przyczepność do podkładu nie mniejsza niż 0,44 MPa,
- odporność na starzenie w warunkach sztucznych w granicach od 4 do 5