ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ W LOKALU NA PARTERZE

Nr	Nazwa pomieszcz.	Pow. podlogi	Posadzka
0.1	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	14.11 m²	Posadzka cementowa
0.2	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	19.72 m²	Posadzka cementowa
0.3	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	7.57 m²	Posadzka cementowa
0.4	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	18.28 m²	Posadzka cementowa
0.5	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	25.72 m²	Posadzka cementowa
0.6	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	11.92 m²	Posadzka cementowa
0.7	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	2.64 m²	Posadzka cementowa
0.8	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	5.52 m²	Posadzka cementowa
0.9	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	27.20 m²	Posadzka cementowa
0.10	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	32.29 m²	Posadzka cementowa
	RAZEM	164.97 m²	

WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ - 2.10m



UWAGA:
INSTALACJA PODPOSADZKOWA–ISTNIEJĄCA

PRZEWODY cw i cyrkulacji –IZOLOWAĆ:

IZOLACJA –otulina izolacyjna o współczynniku przenikania ciepła max. 0,035W/m*K

grubość otuliny dla rur 40,50 mm = min.40mm
grubość otuliny dla rur 25,32 mm = min.30mm
grubość otuliny dla rur 16,20 mm = min.20mm

IZOLACJA ZW:
grubość otuliny = min.9mm

ø16– rury 16x2,7 PP PN20(S2/SDR6)
ø20– rury 20x2,8 PP PN16(S3,2/SDR7,4)
ø25– rury 25x3,5 PP PN16(S3,2/SDR7,4)
ø32– rury do wody ciepłej i zimnej 32x5,4 PP/AL Stabi PN20
ø40– rury do wody ciepłej i zimnej 40x6,7 PP/AL Stabi PN20

LEGENDA:
- zimna woda
- ciepła woda użytkowa
- ciepła woda użytkowa
- kanalizacja sanitarna pod posadzką
- kanalizacja sanitarna pod stropem
- kanalizacja sanitarna nad posadzką
- K1 pion kanalizacji sanitarnej
- W1 pion zw, cw, cyrk

REV PRACOWNIA PROJEKTOWA
www.pracownia-rev.pl

73-110 Stargard
ul. Jana Lechonia 10D
kom.(+48) 609 725 335
(+48) 91 836 88 98
pracownia.projektowa.rev@gmail.com

podpis:

projektant inst. sanitarnych:
mgr inż. Ewa Rybak
upr.bud. ZAP/0091/PWOS/04

inwestycja:
Przebudowa parteru w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w celu wydzielenia dwóch mieszkań chronionych

lokalizacja:
działka nr 307, obręb Dolice, gmina Dolice
ul.Wiejska 44
73-115 Dolice

temat rysunku:
RZUT PIWNICY
INSTALACJA WOD-KAN

branża: INSTALACJE SANITARNE

skala	1:100	data	2022.05	nr rys.	S2