SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY TE

P_Z=22,0 kW
k=0,5
P_{OBL}=11,0 kW



Nr Obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Typ przewodu	YDYp 5x2,5mm	YDYp 3x2,5mm	YDYp 3x2,5mm²	YDYp 3x2,5mm²	YDYp 3x2,5mm²	YDYp 3x2,5mm²	YDYp 3x2,5mm²	YDYp 3x2,5mm²	YDYp 3x2,5mm²	YDYp 3x2,5mm²	YDYp 3x2,5mm²	YDYp 3x2,5mm²	YDYp 3x2,5mm²	YDYp 3x2,5mm²	YDYp 3x2,5mm²	YDYp 4x1,5mm²	YDYp 4x1,5mm²	YDY 2x1,5mm²
Moc Pzo[kW]	**≈6,0**	**≈0,5**	**≈1,5**	**≈2**	**≈0,5**	**≈1**	**≈1**	**≈1**	**≈1,5**	**≈1,5**	**≈0,5**	**≈1**	**≈1**	**≈1**	**≈1**	**≈0,5**	**≈0,4**	**≈0,1**

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA POPRZEZ STOSOWANIE OGRODZEŃ I OBUDÓW O ODPOWIEDNIM IP NA CZEŚCIA CZYNNYCH.
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PRYZ USZKODZENIU POPRZEZ SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

UWAGI:
1. OBUDOWE ROZDZIELNICY POŁĄCZYĆ Z ŻYŁĄ PE.
2. OBOWIĄZKOWO OPISAĆ OBWODY ROZDZIELNI NA WEWNĘTRZNEJ STRONIE DRZWICZEK TABLICY.
3. NA WSZYSTKIE APARATY ZASTOSOWAĆ OSŁONY IZOLACYJNE.
4. PRZEWODY I KABLE ELEKTRYCZNE OBOWIĄZKOWO OZNACZYĆ.

LEGENDA:
Pz - MOC ZAINSTALOWANA TABLICY.
POBL-MOC OBLICZONA TABLICY.
Pzo - MOC ZAINSTALOWANA POSZCZEGÓLNYCH OBWODÓW.

PROJEKTOWAŁ:	podpis :
Leon Zuń upr. nr 299/Sz/83	

OPRACOWAŁ:	podpis :
mgr inż. Dariusz Zuń	

Inwestycja:
Przebudowa lokalu na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w celu wydzielenia dwóch mieszkań chronionych
działka nr 307, obręb Dolice, gmina Dolice
ul.Wiejska 44
73-115 Dolice

Inwestor:
GMINA DOLICE
ul.Ogrodowa 16
73-115 Dolice

tytuł rysunku:
RZUT PARTERU
INST. ELEKTRYCZNA

branża:	faza:
ELEKTRYCZNA	PT

skala:	data:	nr rys:
1:50	V.2022	1E