


LEGENDA:


- Ściany fundamentowe gr. 25cm z bloczków z betonu B20 na zaprawie cementowej M10
- Ściany żelbetowe SZ1 gr. 25cm z betonu B20 zbrojonego stalą A-IIIIN
- Ściana fundamentowa (ostroga) pochylni z betonu B20 zbrojonego konstr. stalą A-IIIIN
- Projektowane stopy i ławy żelbetowe z betonu B20 i stal A-IIIIN

Uwaga:

- Niezależnie od dokumentacji przed wykonaniem elementów konstr., należy każdorazowo na budowie sprawdzić rzeczywiste wymiary.
- Ściany fundamentowe zwieńczyć wieńcami żelbetowym W...
- Zachować ciągłość zbrojenia wieńców w narożach - zakłady prętów #12 = min. 50 cm.
- (nie łączyć wszystkich prętów wieńca w jednym przekroju)
- Z ław fundamentowych wystawić pręty łącznikowe dla ścian SZ1.
- Po wykonaniu wykopu pod ławy należy dokonać geologicznego odbioru podłoża gruntowego.
- Projektowane ławy fundamentowe należy posadzić na gruncie bud. nośnym nie zawierającym związków organicznych (np. torfy, nasypy).
- Głębokość posadowienia fundamentów zaprojektowano na poziomie 0,90 p.p.p. (±0,00=54,20m n.p.m.)
- Pod fundamentami należy wykonać warstwę betonu podkładowego B15 gr. 10cm.
- Konstrukcja szczegółów wg rys. K-10
- Wykopy chronić przed zalaniem wodą.

± 0,00p.p.p=54.20m n.p.m.
Beton B20 (C16/20)
Stal A-IIIIN #
otulina =5cm



		Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji 73-110 Stargard Szczeciński ul. Gdynska 28c tel./fax. 91 577 11 86 adbudstargard@gmail.com www.adbud-stargard.pl		
Obiekt:	STADION SPORTOWY			
Adres:	DOLICE działki nr 6, 8, 127/4, 137/4, 137/5, 137/6			
Zleceniodawca:	GMINA DOLICE ul. OGRODOWA 16 73 - 115 DOLICE			
Projektant:	mgr inż. Bartosz Młuszyński upr. nr ZAP/0132/POK/11			
Opracował:	-			
Dyrektor biura:	inż. Bronisław Adamczyk upr. nr 97/Sz/94			

Tytuł rysunku:	KONSTRUKCJA POCHYJNI PRZY TRYBUNACH		Skala:	1:50
			Nr rys.	K-9
Zlecenie:	51/2012 Dokumentacja projektowa chronione jest prawem autorskim (Dz.U. nr 24 z dnia 23.02.1994r. z późniejszymi zmianami), kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie jest osobom trzecim bez zgody Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji ADBUD jest zabronione.		Data:	02.2013