



- ☒ Sterownik WaterControl 8 lub równoważny
- ⊕ Pompa
- ⊗ Zawór kulowy

Zraszacze z wbudowanymi elektrozaworami

- ☒ Środkowy - pełnობrotowy z trawą syntetyczną R 27m; 14m³/h; 5,5bar
- ☒ Boczny - sektorowy R 24m; 7.0m³/h; 5,5bar

Rurociągi

- PE-HD / PN10 Ø75
- PE-HD / PN10 Ø63 (pierścień wokół boiska)
- Przewód sterujący od sterownika do zraszaczy, elektrozaowru i stacji pomp YKY 2(3)\*1,5mm2



Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji  
73-110 Stargard Szczeciński ul. Gdyńska 28c  
tel./fax. 91 577 11 86  
adbudstargard@gmail.com www.adbud-stargard.pl

Obiekt:	STADION SPORTOWY
Adres:	DOLICE działka nr 1274
Zlecająca:	GINIA DOLICE ul.OGRODOWA 16 73 - 115 DOLICE

Projektant:	mgr inż. Sylwia Smoleń upr. nr ZAP/0201/POOS/11
Sprawił:	inż. Piotr Małysiak upr. nr ZAP/0060/POOS/05
Dyrektor biura:	inż. Bronisław Adamczyk upr. nr 97/Sz/94

Tytuł rysunku:	Schemat instalacji do nawadniania boiska oraz budowa zraszaczy	Skala:	Nr rys.	6
Zlecenie:	51/2012	Data:	02.2013	