
	
P.P. 45,00m n.p.m.	
Rzędne terenu	54,10
Rzędne osi rurociągu	52,60
Głębokości	1,50
Spadki i długości	i=1,08%
Materiał i średnice	32x2,4 PE80 SDR 13,6 PN10
Odległości [m]	0,00
	7,30
	22,20
	25,00

UWAGA:
Faktyczne uzębienie posadowienia oraz materiał istniejącej instalacji wodociągowej ustalić po rozkopaniu.
Przekładany odcinek wymieniać częściowo po istniejącej trasie instal. wodociągowej

		Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji 73-110 Stargard Szczeciński ul. Gdynia 28c tel./fax. 91 577 11 86 adbudstargard@gmail.com www.adbud-stargard.pl	
Objekt:	SZATNIA SPORTOWA I STADION		
Adres:	POLICE działka nr 1274		
Zleceniodawca:	GMINA POLICE ul. OGRODOWA 16 73 - 115 POLICE		
Projektant:	mgr inż. Sylwia Smoleń upr. nr ZAP/0201/P.OOS/11		
Sprawdził:	inż. Piotr Matysik upr. nr ZAP/0060/P.OOS/05		
Dyrektor biura:	inż. Bronisław Adamczyk upr. nr 97/Sz/94		
Tytuł rysunku:	Profil podłużny przekładanego odcinka instalacji wodociągowej		Skala: 1:100
Zlecenie:	Dokumentację projektową chronioną jest prawem autorskim (Dz. U. nr 24 z dnia 23.02.1994r. z późn. zmianami), kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie jej osobom trzecim bez zgody Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji ADBUD jest zabronione.		Data: 02.2013
51/2012			3