GMINA DOLICE
73-115 Dolice, ul. Ogrodowa 16
woj. zachodniopomorskie
tel.centr. 91 564 01 29
tel./fax: 91 564 02 37

Dolice, 04.04.2023 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA – Nr 2**

Znak:WG.033.25.2023

Dot: postępowania przetargowego ZP-271.3.2023

W związku z otrzymaniem w dn. 29.03.2023 r. pytaniem dotyczących treści SWZ w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury i sieci wodociągowych zasilających w wodę miejscowości: Przewłoki, Strzebielewo, Bralęcin i Lipka", zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r – Prawo zamówień publicznych ( tj.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający poniżej przekazuje treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Treść otrzymanego pytania:
1. Dotyczy Zadania nr 1 i 2: Prosimy o dopuszczenie zastosowania orurowania technologicznego ze stali nierdzewnej gat. 304 (0H18N9) o następujących grubościach ścianek:
- 2 mm dla średnic do 219,1 mm,
- 3 mm dla średnic od 273,00 mm.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza stosowanie orurowania technologicznego ze stali nierdzewnej gat. 304 (0H18N9) o grubościach ścianek:
- 2 mm dla średnic do 219,1 mm,
- 3 mm dla średnic od 273,00 mm.

Czesław Władysław Kopacki

Elektronicznie podpisany przez Czesław Władysław Kopacki
Data: 2023.04.04 14:42:18 +02'00'